

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 130177-53-K028-Pt/19

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*)

przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

innego podmiotu^(*)

wdzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy^(*)

przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 00032425700000

NIP: 8132641148

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623)

Starszy inspektor pracy - Specjalista - KAROLINA DULKIEWICZ

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę w:

SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

35-959 RZESZÓW, PL. ŚRENIAWITÓW 3

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

Marta Kuczma

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor Sądu

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 1975;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 2007

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

8,14,15.05.2019 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 205, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 0,
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
- cudzoziemców: 0,
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 205, w tym kobiet: 155, młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 8,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 27.08.2018

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: Po ostatnie kontroli przeprowadzonej przez inspektora pracy w sierpniu 2018 r. nie wydawano środków prawnych.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Obecną kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności w zakresie temperatury w pomieszczeniach pracy oraz transportu ręcznego.

Informacje ogólne

Zadania służby bhp pełni p. Janusz Jarosz zatrudniony w oparciu o umowę o pracę zawartą w28 listopadzie 2011 r. w wymiarze ¼ etatu na stanowisku specjalisty ds. bhp.

W Sądzie Okręgowym działają dwa związki zawodowe: Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP przy SO w Rzeszowie, którego przewodniczącą jest p. Elżbiet Czarnota oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa, którego przewodniczącym jest p. Edyta Odyjas.

W dniu 14 maja br. inspektora pracy spotkał się z przedstawicielami obu związków tj. p. Elżbietą Czarnotą oraz p. Marcinem Puźniakiem - pełnomocnikiem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa, których poinformował o zakresie kontroli.

Rolę zakładowego społecznego inspektora pracy od lipca 2016 r. pełni p. Marek Karlik nienależący do związków zawodowych.

W zakładzie nie opracowano planu pracy zakładowego sip. Pan Marek Karlik został przeszkolony dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Podczas kontroli nie okazano księgi zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy - w czasie kadencji p. Marka Karlika nie dokonywano wpisów w książce zaleceń i uwag. Jak oświadczyli p. Janusz Jarosz i p. Marek Karlik raz w roku przeprowadzane są przeglądy stanowisk pracy. Ewentualne uwagi przekazywane są w formie notatki Dyrektor Sądu p. Marcie Kucznie. W miarę możliwości nieprawidłowości usuwane są bieżąco.

Temperatura pomieszczeń pracy

Budynek sądu ogrzewany jest z sieci miejskiej. Okresy grzewcze ustalane są z kierownictwem sądu. Jak oświadczyła Dyrektor Sądu Okręgowego p. Marta Kuczma ogrzewanie zostało wyłączone 29 kwietnia. W związku ze znacznym spadkiem temperatur powietrza, w dniu 13.05.2019 r. ogrzewanie zostało ponownie załączone.

Kontrolą objęto losowo wybrane pomieszczenia pracy w Sądzie Okręgowym.

W dniu 8 maja 2019 r. (temperatura na zewnątrz wynosiła 15⁰C) dokonano pomiarów temperatury:

- w pokoju 254 temperatura wynosiła 20,8 ⁰C,
- w pokoju 212 temperatura wynosiła 21,2 ⁰C,
- w pokoju 247 temperatura wynosiła 20,9 ⁰C (w pokoju było otwarte okno).

W dniu 14 maja 2019 r. (temperatura na zewnątrz wynosiła 5⁰C) dokonano pomiarów temperatury:

- w pokoju 243 temperatura wynosiła 21,7 ⁰C,
- w pokoju 229 temperatura wynosiła 22,0 ⁰C,
- w pokoju 221 temperatura wynosiła 21,8 ⁰C.

Jak ustalono na podstawie rozmowy z p. Arturem Opalińskim Kierownikiem Działu Gospodarczego na wyposażeniu sądu jest kilka sztuk grzejników elektrycznych, które zostały rozdysponowane pracownikom sądu. W czasie kontroli w dniu 8 maja br. jeden z grzejników znajdował się w pokoju 255.

