



Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie

35 - 959 Rzeszów, Plac Śreniawitów 3

NIP: 813-26-41-148 tel. 17 8756 286

e-mail: dyrektor@rzeszow.so.gov.pl

Rzeszów, 28.04.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.

„Remont systemu klimatyzacyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku ”

Przedmiotem zamówienia jest remont systemu klimatyzacyjnego, polegający na wymianie 4 sztuk urządzeń klimatyzujących na salach rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku oraz przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych urządzeń przez cały okres gwarancji.

Przedmiot zamówienia opisany jest kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45331220-4: Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku, zainstalowany jest układ systemu klimatyzacji VRF. Przedmiotowe zadanie dotyczy wymiany czterech uszkodzonych jednostek klimatyzacyjnych zlokalizowanych na salach rozpraw nr [111- 1 szt., 212 - 2 szt., 214 – 1 szt.] oraz wykonanie przeglądów klimatyzacji w okresie trwania gwarancji.

a) Zakres prac:

- ściągnięcie czynnika chłodniczego z układu, jeżeli będzie to konieczne;
- odzysk czynnika chłodniczego z układu, jeżeli będzie to konieczne;
- demontaż uszkodzonych jednostek klimatyzacyjnych i złożenie ich w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Sądu Rejonowego w Leżajsku;
- dostarczenie wszelkich materiałów, elementów montażowych i osprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania;
- montaż nowych jednostek klimatyzacyjnych w miejscu zdemontowanych urządzeń;
- podłączenie nowych jednostek do istniejącej instalacji chłodniczej, elektrycznej, sterującej oraz instalacji odprowadzenia skroplin;

- napełnienie lub uzupełnienie czynnika chłodniczego, jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego uruchomienia instalacji;
- wykonanie niezbędnych prób, szczelności układu, pomiarów, regulacji i sprawdzeń poprawności działania urządzeń;
- uruchomienie zamontowanych jednostek oraz sprawdzenie ich współpracy z istniejącym systemem VRF;
- przekazanie zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi oraz protokołu z wykonanych prac;
- uporządkowanie miejsca wykonywania prac po zakończeniu robót
- wykonywanie przeglądów okresowych klimatyzacji w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta i w terminach zapewniających zachowanie gwarancji;
- wykonawca odpowiada za dobór urządzeń.

b) Specyfikacja techniczna:

- Jednostki klimatyzacyjne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i kompatybilne z istniejącym systemem klimatyzacji VRF;
- Klimatyzator musi zawierać na przednim panelu wyświetlacz pokazujący aktualne ustawienie temperatury;
- Pilot do urządzenia wyposażony w wymagane do jego pracy baterie;
- Zasilanie 220-240 V;
- Klasa efektywności energetycznej: min. A+;
- Wydajność nominalna urządzenia: min 2,5 kw;
- Czynnik chłodniczy R32;
- Urządzenie musi być wyposażone w system sterowania żaluzjami pionowo i poziomo.

b) Gwarancja:

- minimum 5 lat.

II. Przeglądy gwarancyjne.

Wykonawca zapewni raz w roku przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych urządzeń klimatyzujących przez cały okres trwania gwarancji, okresie wiosennym tj. w dniach od 1 marca – 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy producent urządzeń zaleca wykonywanie przeglądów z większą częstotliwością, przeglądy te należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Przeglądy gwarancyjne obejmują materiały eksploatacyjne, robociznę oraz dojazd.

III. Dodatkowe informacje, które Wykonawca musi uwzględnić:

- a) Zamówienie wykonywane będzie w czynnym urzędzie, Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać pracy sądu; może wystąpić konieczność wykonywania robót uciążliwych (np. powodujących nadmierny hałas) po godzinach pracy sądu i w dni wolne od pracy po uzyskaniu zgody przez Zamawiającego (godziny pracy sądu: od 7:30 do 15:30);
- b) na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń w których będą realizowane prace;
- c) Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę;
- d) Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych z realizacją robót;
- e) na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek utrzymania czystości i porządku we wszelkich pomieszczeniach, które będą użytkowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Opracował:

Mateusz Szpunar

ZATWIERDZAM

p.o. Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Artur Opaliński

/Dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	262214.472328.262724
Nazwa dokumentu	1a. Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Tytuł dokumentu	1a. Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Data dokumentu	28.04.2026 00:00:00
Skrót dokumentu	6BB85A2D769009B76D383E5518B33AFBAF4 03297
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	29.04.2026
Sygnatariusz	Artur Opaliński
Stanowisko	p.o. Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	04.05.2026 13:13:25
Autor wydruku:	Szpunar Mateusz