


: Linia transmisji  
0.33mm2(22AWG) bezbiegunowy ekranowany skrętka  
Typ przewodu: LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,  
twisted pair solid core diameter 0.65mm  
Remarks : LONWORKS® compatible cable  
: Linia pilota przewodowego  
0.33-1.25mm2(22-16AWG)

CENTRALNE STEROWANIE  
STEROWNIK Z EKRANEM DOTYKOWYM  
lokalizację uzgodnić z użytkownikiem.  
Wpięcie sterownika w dowolnym miejscu  
całej linii transmisji na zaciski x1,x2

230V 50Hz 2 żyły  
uziemiaenie, bezpiecznik 5A



# SCHEMAT STEROWANIE TRANSMISJA

1.3 parter	Y1,Y2
1	UART
X1,X2	- W

1.4 parter	Y1,Y2
2	
X1,X2	- W

1.6 parter	Y1,Y2
3	
X1,X2	- W

1.7 parter	Y1,Y2
4	
X1,X2	- W

1.9 parter	Y1,Y2
5	
X1,X2	- W

1.10 parter	Y1,Y2
6	
X1,X2	- W

1.10A parter	Y1,Y2
7	
X1,X2	- W

2.1 piętro	Y1,Y2
8	
X1,X2	- W

2.2 piętro	Y1,Y2
9	
X1,X2	- W

2.3 piętro	Y1,Y2
10	
X1,X2	- W

2.4 piętro	Y1,Y2
11	
X1,X2	- W

2.5 piętro	Y1,Y2
12	
X1,X2	- W

2.7 piętro	Y1,Y2
13	
X1,X2	- W

2.9 piętro	Y1,Y2
14	
X1,X2	- W

2.10 piętro	Y1,Y2
15	
X1,X2	- W

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy  
UTY-LNHY

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

Pilot bezprzewodowy

NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz ul. Miesowicza 2 38-400 Krosno tel. 13 43 645 47	
NAZWA OBIEKTU: SĄD REJONOWY W STRYŻÓWIE	
ADRES OBIEKTU: 38-100 STRYŻÓW UL. 3-GO MAJA 14	
INWESTOR: SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW PLAC ŚRENIAWITÓW 3	
PRZEDMIOT: RZUT FUNKCJI – PARTER/PIĘTRO	
RYSUNEK NR	3
DATA	10.2018
SKALA	1:100
BRANŻA	Sanitarna – klimatyzacja